

15.270.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.270.1002 (Y.19.085/022)

Tanımı Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	570,64	0,00	0,00
2025-Kasım	566,14	0,00	0,00
2025-Ekim	554,96	0,00	0,00
2025-Eylül	540,70	0,00	0,00
2025-Ocak	467,80	0,00	0,00
2024	358,56	0,00	0,00
2023-2	224,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	154,46	0,00	0,00
2022-3	112,09	0,00	0,00
2022-2	98,96	0,00	0,00
2022-1	83,36	0,00	0,00
2021	53,09	0,00	0,00
2020	44,41	0,00	0,00
2019	38,96	0,00	0,00
2018	30,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltirilerek fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	1,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
10.330.2502	04.479/1	Sıva filesi (75 g/m ²) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m ²	1,100000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.