

25.485.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.485.1206 (167-1206)
Tanımı	8.000 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29463,19	2651,93	1325,97
2025-Kasım	28941,78	2629,18	1314,59
2025-Ekim	28717,45	2563,80	1281,90
2025-Eylül	28314,43	2483,48	1241,74
2025-Ocak	23546,88	2146,88	1073,44
2024	20225,00	1625,00	812,50
2023-2	13376,13	984,38	492,19
2023-1	9461,25	610,00	305,00
2022-3	7874,06	394,06	197,03
2022-2	7783,13	303,13	151,57
2022-1	7103,13	303,13	151,57
2021	3960,00	159,00	79,50
2020	3170,00	130,00	65,00
2019	2445,15	109,94	54,97
2018	2090,00	34,50	17,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

?Isıtma ve sođutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yođuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yođuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceđi ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.485.1206		8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.