

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.3202 (253-202)

Tanımı 12.000 m³/h'lık, Aksiyal Vantilatör, 900 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	67356,40	4713,25	2356,63
2025-Kasım	66150,85	4672,80	2336,40
2025-Ekim	65663,29	4556,64	2278,32
2025-Eylül	64766,55	4413,85	2206,93
2025-Ocak	53815,63	3815,63	1907,82
2024	42888,75	2888,75	1444,38
2023-2	30065,00	1750,00	875,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21306,88	1081,88	540,94
2022-3	15588,35	698,75	349,38
2022-2	15427,10	537,50	268,75
2022-1	7587,50	537,50	268,75
2021	4470,00	531,00	265,50
2020	3580,00	435,00	217,50
2019	2990,00	370,00	185,00
2018	2300,00	292,00	146,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

225 paskal (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksibl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.3202		12000 m³/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.