

25.452.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1416 (1021-716)

Tanımı 80.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	564946,23	37960,73	18980,37
2025-Kasım	554819,09	37634,99	18817,50
2025-Ekim	550758,99	36699,30	18349,65
2025-Eylül	543266,48	35549,39	17774,70
2025-Ocak	451356,25	30731,25	15365,63
2024	346765,00	23265,00	11632,50
2023-2	308093,75	14093,75	7046,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	218717,50	8717,50	4358,75
2022-3	137498,63	5630,63	2815,32
2022-2	136199,25	4331,25	2165,63
2022-1	69131,25	4331,25	2165,63
2021	38870,00	3020,00	1510,00
2020	31150,00	2470,00	1235,00
2019	28900,00	2100,00	1050,00
2018	22320,00	1660,00	830,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.1416		80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	33,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	44,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	44,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.