

## 25.485.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.485.7104</b>
<b>Tanımı</b>	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	829,21	386,01	193,01
2025-Kasım	817,66	382,70	191,35
2025-Ekim	805,51	373,19	186,60
2025-Eylül	788,50	361,50	180,75
2025-Ocak	666,25	312,50	156,25
2024	545,00	237,50	118,75
2023-2	415,13	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,25	87,50	43,75
2022-3	199,25	56,25	28,13
2022-2	186,13	43,13	21,57
2022-1	143,13	43,13	21,57
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fan-coil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380'e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı.

## 25.485.7104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.485.7104		3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.