

25.500.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.500.2113 (285-2113)
Tanımı	Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW, Su/Toprak Kaynaklı Isı pompaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2084653,23	143185,40	71592,70
2025-Kasım	2047253,65	141895,19	70947,60
2025-Ekim	2032271,03	138423,18	69211,59
2025-Eylül	2004583,41	134102,36	67051,18
2025-Ocak	1665527,55	115902,55	57951,28
2024	1327529,90	87904,90	43952,45
2023-2	1076853,11	53429,10	26714,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	794040,15	33040,15	16520,08
2022-3	661320,41	21574,16	10787,08
2022-2	656486,40	16740,15	8370,08
2022-1	463815,25	16440,25	8220,13
2021	264800,00	10630,00	5315,00
2020	204200,00	8710,00	4355,00
2019	193500,00	7410,00	3705,00
2018	158600,00	5850,00	2925,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Su ve toprak Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az COP: 4,80, EER: 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri, projesine uygun özellikte temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi.

Isı pompası R407, R410A, R134A, R32, R 290 gazlar ile çalışan, ısıtmada ve soğutmada EN 14511 performans standardına uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü, Cihaz içerisinde, soğutucu akışkan devresinde 4 yollu vanası, ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, Sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte ve kontrol paneli dâhil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. Kapasite Hesabında; Hava Kaynaklı ısı pompalarında, ısıtmada dış hava sıcaklığı 7 °C, soğutmada dış hava sıcaklığı 35 °C, Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ısıtmada kaynakta dolaşan su sıcaklığı 10 °C, soğutmada 30 °C, Isı pompalarında kullanıcı tarafı su çıkış sıcaklığı, ısıtmada 35 °C, soğutmada 7 °C referans olarak alınacaktır. Cihazların iç ve dış üniteleri ayrı olması durumunda, bakır borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanır. Ara değerler enterpolasyon ile bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.500.2113		Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	87,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	175,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	175,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.