

## 25.450.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.450.2111 (252-111)

**Tanımı** 20.000 m<sup>3</sup>/h'lık, Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	180774,69	6470,13	3235,06
2025-Kasım	177446,48	6383,80	3191,90
2025-Ekim	176282,09	6252,84	3126,42
2025-Eylül	173996,63	6065,24	3032,62
2025-Ocak	144355,96	5230,96	2615,48
2024	115267,45	4017,45	2008,73
2023-2	86186,74	2519,24	1259,62
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	61408,83	1646,33	823,17
2022-3	44324,61	1185,36	592,68
2022-2	44123,39	984,14	492,07
2022-1	19509,19	834,19	417,10
2021	10820,00	908,00	454,00
2020	8670,00	744,00	372,00
2019	6500,00	633,00	316,50
2018	5150,00	500,00	250,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiđe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dâhil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

## 25.450.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.2111		20000 m <sup>3</sup> /H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.