35.800.7180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.800.7180**
Tanımı	Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip sertifikalandırılacak ve te
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Geçiş Kontrol Sistemleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.7180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)
Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip sertifikalandırılacak ve test raporu teslimat sırasında sunulacaktır.
Kapının duvar ve zeminle tam temas etmesini sağlayan özel mekanizmalar sayesinde hem hava hem de ses yalıtımı sağlayan,
hava geçirgenliği TS EN 12207 standardına uygun, kanat üzeri kaplama malzemesi 0,8-1,5 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz kompakt lamine olarak imal edilmiş, kanat kalınlığı en az 50 mm olup, poliüretan malzeme 60-80 kg/m3 yoğunlukta ve 200 °C sıcaklığa dayanıklı özel malzemeden imal edilmiş, kapı profilleri eloksal kaplamalı alüminyum malzemeden olmalıdır, gözetleme penceresi istenilen kapılarda, kir ve toz birikimine izin vermeyecek şekilde tasarıma sahip olacaktır.
Antibakteriyel hijyenik özellikte, kapı sızdırmazlığını temin etmek için, kapı kanadının her iki yan, üst ve alt kenaar birleşimlerinde antibakteriyel silikon malzemeden imal edilen sabit conta kullanılmalıdır.
En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan çift kanatlı hermetik yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.7180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.