

## 25.652.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.652.1103 (694-1003)</b>
<b>Tanımı</b>	4 Gaz için, Medikal gaz alarm paneli
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Hastane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25858,71	1343,33	671,66
2025-Kasım	25747,66	1331,80	665,90
2025-Ekim	25472,99	1298,70	649,35
2025-Eylül	25223,04	1258,00	629,00
2025-Ocak	22187,50	1087,50	543,75
2024	20003,13	825,00	412,50
2023-2	9606,88	1109,38	554,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8410,63	685,63	342,82
2022-3	5777,81	442,81	221,41
2022-2	5675,63	340,63	170,32
2022-1	5190,63	340,63	170,32
2021	3070,00	349,00	174,50
2020	2410,00	286,00	143,00
2019	2090,00	243,00	121,50
2018	1910,00	192,00	96,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını "normal" ve "alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalizasyon edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki swichler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek "set" edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1103		4 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.