

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1307 (261-757)

Tanımı En Geniş Kenarı 2.490 den fazla 1.15 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5787,79	1470,71	735,36
2025-Kasım	5731,09	1458,10	729,05
2025-Ekim	5574,15	1421,85	710,93
2025-Eylül	5462,06	1377,30	688,65
2025-Ocak	4765,63	1190,63	595,32
2024	3832,50	902,50	451,25
2023-2	2220,63	546,88	273,44
2023-1	1621,25	333,75	166,88
2022-3	1440,44	215,31	107,66
2022-2	1390,75	165,63	82,82
2022-1	908,13	165,63	82,82
2021	470,00	75,50	37,75
2020	377,00	61,50	30,75
2019	367,00	52,00	26,00
2018	282,00	40,90	20,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun.

25.470.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1307		En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.