25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.480.1505** **(265-605)**
Tanımı	32 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	933,28	270,21	135,11
2025-Kasım	926,85	267,89	133,95
2025-Ekim	908,06	261,24	130,62
2025-Eylül	885,14	253,05	126,53
2025-Ocak	747,50	218,75	109,38
2024	557,50	166,25	83,13
2023-2	389,88	100,63	50,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,75	61,25	30,63
2022-3	240,54	39,38	19,69
2022-2	231,35	30,19	15,10
2022-1	126,44	30,19	15,10
2021	89,00	22,50	11,25
2020	71,50	18,40	9,20
2019	67,50	15,60	7,80
2018	67,50	12,30	6,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0 °C'de en az 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı μ ? 7000 en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya, UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)
Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1505		Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.