

25.495.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3103 (600-2103/A)

Tanımı 400 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4108136,69	75797,13	37898,56
2025-Kasım	4032304,74	74962,66	37481,33
2025-Ekim	4006696,31	73261,25	36630,63
2025-Eylül	3955916,45	71013,15	35506,58
2025-Ocak	3279824,39	61324,39	30662,20
2024	2522515,68	46765,68	23382,84
2023-2	2414357,95	28824,23	14412,12
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1733810,21	18185,21	9092,61
2022-3	1646327,89	12464,89	6232,45
2022-2	1643871,54	10008,54	5004,27
2022-1	973626,91	9126,91	4563,46
2021	532100,00	20040,00	10020,00
2020	410300,00	16420,00	8210,00
2019	407800,00	13970,00	6985,00
2018	373300,00	11040,00	5520,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, boru ve gmlek (shall and tube) eřanjrl, Mikroislemci kontroll kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 C kondenser devresi sıcaklıđında ve 7-12 C kullanım devresi su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluřlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak. İstenen verimlilik deđerleri belgeleneyecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrl olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iřyerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.3103		400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	87,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	87,500000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.