

25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3107 (600-2107/A)

Tanımı 600 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6806396,60	99664,35	49832,18
2025-Kasım	6680618,84	98625,11	49312,56
2025-Ekim	6638566,23	96335,51	48167,76
2025-Eylül	6554875,29	93364,35	46682,18
2025-Ocak	5433771,26	80646,26	40323,13
2024	4179181,30	61431,30	30715,65
2023-2	3115700,65	37710,94	18855,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2288858,65	23608,65	11804,33
2022-3	2173280,96	15963,71	7981,86
2022-2	2170017,19	12699,94	6349,97
2022-1	1392943,31	11818,31	5909,16
2021	798100,00	25990,00	12995,00
2020	615200,00	21300,00	10650,00
2019	612000,00	18120,00	9060,00
2018	560600,00	14320,00	7160,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, boru ve gmlek (shall and tube) eřanjrl, Mikroislemci kontroll kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 C kondenser devresi sıcaklıđında ve 7-12 C kullanım devresi su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluřlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak. İstenen verimlilik deđerini belgeleneyecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrl olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iřyerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.3107		600 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	30,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	120,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	120,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.