

25.458.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3002

Tanımı Soğutma kapasitesi 28-56 kW'a kadar, Direkt Genleşmeli (Dx) - Heat Pump (Dx) Bataryalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39466,43	2992,45	1496,23
2025-Kasım	38759,31	2963,71	1481,86
2025-Ekim	38472,00	2892,65	1446,33
2025-Eylül	37943,14	2802,78	1401,39
2025-Ocak	31534,49	2421,99	1211,00
2024	24224,96	1837,46	918,73
2023-2	19023,24	1120,74	560,37
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13493,08	705,58	352,79
2022-3	10764,03	468,03	234,02
2022-2	10662,79	366,79	183,40
2022-1	7552,40	352,40	176,20
2021	4050,00	230,00	115,00
2020	3240,00	188,00	94,00
2019	2414,00	160,00	80,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Direkt genişmeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđi ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak, 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış, onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere, aşağıdaki batarya kapasiteleri sođutma yükleri referans olmak üzere, batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, sođutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6- 8 °C, hava girişı 35 °C % 50 nem, log ?Tm ~18 K için referans alınmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3002		Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.