

25.458.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.2114 (258-214)

Tanımı (320.000 kcal/h) 352 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu, (4 Atmosfer basıncına kadar) (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	239862,23	8395,79	4197,90
2025-Kasım	235485,15	8323,75	4161,88
2025-Ekim	233905,96	8116,89	4058,45
2025-Eylül	230865,73	7862,50	3931,25
2025-Ocak	191546,88	6796,88	3398,44
2024	152906,25	5156,25	2578,13
2023-2	108632,50	3125,00	1562,50
2023-1	77253,13	1890,63	945,32
2022-3	64013,63	1218,75	609,38
2022-2	63732,38	937,50	468,75
2022-1	44850,00	937,50	468,75
2021	23720,00	407,00	203,50
2020	18980,00	333,00	166,50
2019	14620,00	283,00	141,50
2018	10600,00	223,00	111,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn.

25.458.2114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.2114		(320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.