

25.472.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.472.1101 (262-102)

Tanımı 20x30 cm, Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1232,95	335,84	167,92
2025-Kasım	1226,70	332,95	166,48
2025-Ekim	1201,28	324,69	162,35
2025-Eylül	1180,28	314,50	157,25
2025-Ocak	1049,38	271,88	135,94
2024	803,75	206,25	103,13
2023-2	567,00	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	415,63	75,63	37,82
2022-3	275,23	48,75	24,38
2022-2	263,98	37,50	18,75
2022-1	151,88	37,50	18,75
2021	107,00	25,90	12,95
2020	85,50	21,20	10,60
2019	70,50	18,00	9,00
2018	53,50	14,20	7,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.472.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve konstrüksiyonda kontrol kapađı yapılarak sızdırmaz şekilde kanala monte edilmesi birleřtirme ve tespit malzemesi dâhil imal ve montajı.

25.472.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.472.1101		20x30 cm. Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.