

25.490.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2306 (280-2306)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 kW. Kanallı tip iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44244,93	6659,04	3329,52
2025-Kasım	43473,45	6586,63	3293,32
2025-Ekim	43099,99	6436,00	3218,00
2025-Eylül	42449,74	6238,11	3119,06
2025-Ocak	35388,06	5388,06	2694,03
2024	29104,83	4104,83	2052,42
2023-2	17132,59	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14786,61	1599,11	799,56
2022-3	11120,81	1092,94	546,47
2022-2	10902,46	874,59	437,30
2022-1	7815,13	802,63	401,32
2021	4430,00	448,00	224,00
2020	3430,00	367,00	183,50
2019	2820,00	312,00	156,00
2018	2750,00	246,00	123,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

25.490.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2306		Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.