

## 25.489.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.489.1101

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW, Duvar Tipi Split klimalar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45548,48	3358,31	1679,16
2025-Kasım	44734,96	3329,50	1664,75
2025-Ekim	44402,08	3246,75	1623,38
2025-Eylül	43792,54	3145,00	1572,50
2025-Ocak	36393,75	2718,75	1359,38
2024	27000,00	2062,50	1031,25
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.489.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliđine sahip, sođutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliđi olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiđinde aynı ayarda çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını deđiştirmeden nem alma özelliđi olan, çalışma sıcaklık aralığı -7 °C ile +43 °C arasında, sezonsal enerji verimliliđi SEER en az 5.8, SCOP en az 4 olan split klimanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.489.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.