

25.490.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.1121 (280-1221)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):134 kW.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1485739,24	39308,90	19654,45
2025-Kasım	1458438,18	38910,00	19455,00
2025-Ekim	1448950,73	37998,18	18999,09
2025-Eylül	1430368,01	36824,18	18412,09
2025-Ocak	1186308,80	31808,80	15904,40
2024	986204,90	24204,90	12102,45
2023-2	678911,41	14835,35	7417,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	486940,15	9315,15	4657,58
2022-3	427572,29	6258,54	3129,27
2022-2	426272,65	4958,90	2479,45
2022-1	299284,00	4659,00	2329,50
2021	170800,00	3420,00	1710,00
2020	131500,00	2800,00	1400,00
2019	111400,00	2380,00	1190,00
2018	93310,00	1880,00	940,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hava sođutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

25.490.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1121		Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 149 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	45,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	45,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.