

25.650.4109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.650.4109

Tanımı 42 Ø mm (5/8"), Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4125,16 | 369,43 | 184,72 |
| 2025-Kasım | 4106,74 | 366,25 | 183,13 |
| 2025-Ekim | 4060,61 | 357,14 | 178,57 |
| 2025-Eylül | 4017,38 | 345,95 | 172,98 |
| 2025-Ocak | 3531,56 | 299,06 | 149,53 |
| 2024 | 2620,75 | 226,88 | 113,44 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.650.4109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdahale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfin temini dübel ve pirinç vida ile duvara tespiti.

25.650.4109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.650.4109 | | 42 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,550000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,550000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.