25.452.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.452.2302** **(1022-302)**
Tanımı	5.000 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 100 paskala kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	96703,14	6901,95	3450,98
2025-Kasım	94987,55	6842,73	3421,37
2025-Ekim	94259,16	6672,60	3336,30
2025-Eylül	92944,07	6463,53	3231,77
2025-Ocak	77280,00	5587,50	2793,75
2024	59361,00	4230,00	2115,00
2023-2	52425,00	2562,50	1281,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37152,00	1585,00	792,50
2022-3	24031,50	1023,75	511,88
2022-2	23748,00	787,50	393,75
2022-1	11310,00	787,50	393,75
2021	6108,00	507,00	253,50
2020	0,00	0,00	0,00
2019	4812,00	353,00	176,50
2018	4512,00	279,00	139,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.