

## 25.490.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.1111 (280-1211)

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW.

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	888869,20	21574,79	10787,40
2025-Kasım	872530,35	21366,75	10683,38
2025-Ekim	866876,83	20855,25	10427,63
2025-Eylül	855790,56	20207,43	10103,72
2025-Ocak	709711,79	17461,79	8730,90
2024	590137,24	13262,24	6631,12
2023-2	394214,15	8093,00	4046,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	282794,93	5044,93	2522,47
2022-3	263607,69	3347,69	1673,85
2022-2	262885,95	2625,95	1312,98
2022-1	184518,00	2518,00	1259,00
2021	105700,00	2290,00	1145,00
2020	81390,00	1870,00	935,00
2019	65200,00	1590,00	795,00
2018	54630,00	1250,00	625,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hava sođutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

## 25.490.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1111		Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 87 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.