

25.225.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.6114

Tanımı 600 1000, Beyaz boyalı tip havlupanlar, Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2916,49	412,27	206,14
2025-Kasım	2887,36	408,73	204,37
2025-Ekim	2807,20	398,58	199,29
2025-Eylül	2755,53	386,08	193,04
2025-Ocak	2407,50	333,75	166,88
2024	1980,25	252,75	126,38
2023-2	1534,38	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1080,64	94,38	47,19
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi.

25.225.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.6114		Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler)(Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.