

25.236.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.236.1202

Tanımı 20 kw

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 98296,09 | 5516,13 | 2758,07 |
| 2025-Kasım | 97013,05 | 5468,80 | 2734,40 |
| 2025-Ekim | 96140,24 | 5332,89 | 2666,45 |
| 2025-Eylül | 94399,23 | 5165,75 | 2582,88 |
| 2025-Ocak | 78803,13 | 4465,63 | 2232,82 |
| 2024 | 69753,75 | 3387,50 | 1693,75 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.236.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz çelikten imal plakalı eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.
TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan, Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bađlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

25.236.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.236.1202 | | 20 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 8,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.