

25.202.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.202.1129 (152-1126)

Tanımı (1.350.000 kcal/h) 1.570 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları
(3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1030660,26 | 45699,49 | 22849,75 |
| 2025-Kasım | 1008568,43 | 45122,53 | 22561,27 |
| 2025-Ekim | 995203,45 | 44167,28 | 22083,64 |
| 2025-Eylül | 968448,10 | 42833,25 | 21416,63 |
| 2025-Ocak | 841579,53 | 36954,53 | 18477,27 |
| 2024 | 715957,20 | 28332,20 | 14166,10 |
| 2023-2 | 605302,93 | 17677,93 | 8838,97 |
| 2023-1 | 403166,70 | 11416,70 | 5708,35 |
| 2022-3 | 269215,93 | 8103,43 | 4051,72 |
| 2022-2 | 267779,83 | 6667,33 | 3333,67 |
| 2022-1 | 137642,63 | 5767,63 | 2883,82 |
| 2021 | 81840,11 | 3641,30 | 1820,65 |
| 2020 | 76124,73 | 3041,73 | 1520,87 |
| 2019 | 62503,98 | 2599,88 | 1299,94 |
| 2018 | 49520,00 | 2150,00 | 1075,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Q ? 500 kW, 6 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-5

Q> 500 kW, 5 Bar konstruksiyon basıncına kadar; TS 497

Q ? 500 kW, 5 Bar konstruksiyon basıncından büyükler için; TS 12953

Q> 500 kW, 5 Bar konstruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ? 500 kW, 0,5 Bar konstruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q> 500 kW, 0,5 Bar konstruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Katı yakıtlı, onaylı Projesine uygun konstruksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun.

TS EN 303-5, TS EN 303-1-2-3, TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak üzere; Üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstruksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

Notlar:

1-a. 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 °C'dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.

b.) 4 kW'dan az 400 kW'dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklere Dair Yönetmelik ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine, "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.

2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

3- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

4- Kazanın tabi olduğu standartlara göre, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısı verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısı verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3'e göre aynı yapısal tasarıma sahip ürün aralığındaki kazanlar için en büyük ve en küçük kazan anma gücü oranı 2:1'e eşit veya daha küçük olması kaydıyla, sadece en küçük ve en büyük kazanı denemek yeterlidir).

25.202.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.202.1129 | | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 16,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 47,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 47,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.