

25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.266.2103

Tanımı 20 m3/h debide Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56805,03	4029,98	2014,99
2025-Kasım	55617,66	3995,40	1997,70
2025-Ekim	54853,44	3896,10	1948,05
2025-Eylül	53369,24	3774,00	1887,00
2025-Ocak	46375,00	3262,50	1631,25
2024	57600,00	2475,00	1237,50
2023-2	43900,00	1500,00	750,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33520,00	907,50	453,75
2022-3	28934,75	585,00	292,50
2022-2	28799,75	450,00	225,00
2022-1	20275,00	450,00	225,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla deđişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan, demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.

25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.266.2103		20 m ³ /h debide (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.