

## 25.236.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.236.1102

**Tanımı** 20 kw

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94192,99	5516,13	2758,07
2025-Kasım	92964,60	5468,80	2734,40
2025-Ekim	92124,38	5332,89	2666,45
2025-Eylül	90452,96	5165,75	2582,88
2025-Ocak	75515,63	4465,63	2232,82
2024	66822,50	3387,50	1693,75
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.236.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminize borulu veya alüminyum alaşımlı çelikten imal borulu eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan, Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bađlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

## 25.236.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.236.1102		20 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.