

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.282.2104 (410-105)</b>
<b>Tanımı</b>	32 Ø mm (1 1/4"), Tek Filtre,Yağ yakıt filtresi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2190,60	386,79	193,39
2025-Kasım	2168,85	383,46	191,73
2025-Ekim	2108,91	373,95	186,98
2025-Eylül	2068,96	362,21	181,11
2025-Ocak	1806,88	313,13	156,57
2024	1432,25	237,25	118,63
2023-2	1068,75	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	704,38	88,13	44,07
2022-3	530,56	56,88	28,44
2022-2	517,44	43,75	21,88
2022-1	375,00	43,75	21,88
2021	252,25	28,68	14,34
2020	170,11	23,51	11,76
2019	128,59	20,00	10,00
2018	107,00	13,90	6,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme piriç telden cm<sup>2</sup>'de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dâhil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2104		32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.