

25.264.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2110 (176-310)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 77 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27088,58	805,99	403,00
2025-Kasım	25844,68	799,08	399,54
2025-Ekim	25142,91	779,23	389,62
2025-Eylül	25146,48	754,80	377,40
2025-Ocak	21477,50	652,50	326,25
2024	18595,00	495,00	247,50
2023-2	12512,50	300,00	150,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8322,75	181,50	90,75
2022-3	4639,38	117,00	58,50
2022-2	4612,38	90,00	45,00
2022-1	3252,50	90,00	45,00
2021	2097,61	58,95	29,48
2020	1944,73	48,30	24,15
2019	1595,55	41,10	20,55
2018	1190,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2110		Flanşlar arası 77 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.