

## 25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.266.2101</b>
<b>Tanımı</b>	5 m3/h debide Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35399,76	3358,31	1679,16
2025-Kasım	34671,05	3329,50	1664,75
2025-Ekim	34184,60	3246,75	1623,38
2025-Eylül	33255,89	3145,00	1572,50
2025-Ocak	28893,75	2718,75	1359,38
2024	32525,00	2062,50	1031,25
2023-2	24675,00	1250,00	625,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18768,75	756,25	378,13
2022-3	16146,00	487,50	243,75
2022-2	16033,50	375,00	187,50
2022-1	11325,00	375,00	187,50
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla deđişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan, demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.

## 25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.266.2101		5 m <sup>3</sup> /h debide (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.