

25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.1404 (409-404)
Tanımı	3.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55517,01	2732,99	1366,50
2025-Kasım	54924,30	2709,54	1354,77
2025-Ekim	54181,26	2642,19	1321,10
2025-Eylül	53034,99	2559,39	1279,70
2025-Ocak	43837,50	2212,50	1106,25
2024	37745,63	1676,25	838,13
2023-2	33717,20	1015,63	507,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23134,70	623,13	311,57
2022-3	14921,16	402,19	201,10
2022-2	14781,95	309,38	154,69
2022-1	10476,57	309,38	154,69
2021	6775,19	202,79	101,39
2020	4492,58	166,20	83,10
2019	3355,32	141,44	70,72
2018	2625,00	93,00	46,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.