

25.264.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.3302 (177-302)

Tanımı 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı), Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonsiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı) (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7881,19	873,16	436,58
2025-Kasım	7780,36	865,68	432,84
2025-Ekim	7703,20	844,16	422,08
2025-Eylül	7557,85	817,70	408,85
2025-Ocak	6321,88	706,88	353,44
2024	5215,00	536,25	268,13
2023-2	3923,75	325,00	162,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2964,13	196,63	98,32
2022-3	2432,63	126,75	63,38
2022-2	2403,38	97,50	48,75
2022-1	1710,00	97,50	48,75
2021	1175,20	63,86	31,93
2020	769,33	52,34	26,17
2019	714,61	44,53	22,27
2018	634,00	47,10	23,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına flanşla bağlanan) paslanmaz çelik şamandırası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun korozif etkisinden tamamen korunmuş icabında en düşük su seviyesi alarm ve brülör durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde temin su buhar ve elektrik bağlantılarının ve ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi. (Her ölçüdeki kazan için).

25.264.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.3302		3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksionlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.