

## 25.282.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1401 (409-401)

**Tanımı** 500 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36548,85	2269,76	1134,88
2025-Kasım	36160,25	2250,29	1125,15
2025-Ekim	35662,49	2194,35	1097,18
2025-Eylül	34900,52	2125,59	1062,80
2025-Ocak	28875,00	1837,50	918,75
2024	24795,00	1392,50	696,25
2023-2	18721,88	843,75	421,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13243,13	516,25	258,13
2022-3	8543,45	333,13	166,57
2022-2	8428,13	256,25	128,13
2022-1	6009,38	256,25	128,13
2021	3880,07	167,94	83,97
2020	2830,79	137,63	68,82
2019	2119,65	117,13	58,57
2018	1590,00	93,00	46,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

## 25.282.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.