

25.282.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1402 (409-402)

Tanımı 1.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42835,88	2336,93	1168,47
2025-Kasım	42379,34	2316,89	1158,45
2025-Ekim	41801,85	2259,29	1129,65
2025-Eylül	40913,85	2188,49	1094,25
2025-Ocak	33831,57	1891,88	945,94
2024	29094,38	1433,75	716,88
2023-2	22603,13	868,75	434,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16008,95	531,38	265,69
2022-3	10327,70	342,88	171,44
2022-2	10209,00	263,75	131,88
2022-1	7258,13	263,75	131,88
2021	4692,95	172,85	86,42
2020	3072,92	141,66	70,83
2019	2299,67	120,55	60,28
2018	1815,00	93,00	46,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.