

25.250.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4507 (169-1217)

Tanımı Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31176,29	2014,99	1007,50
2025-Kasım	27952,49	1997,70	998,85
2025-Ekim	27996,25	1948,05	974,03
2025-Eylül	27180,51	1887,00	943,50
2025-Ocak	24131,25	1631,25	815,63
2024	21687,50	1237,50	618,75
2023-2	16475,00	750,00	375,00
2023-1	13553,75	453,75	226,88
2022-3	10770,00	292,50	146,25
2022-2	10702,50	225,00	112,50
2022-1	6575,00	225,00	112,50
2021	4336,46	147,38	73,69
2020	4100,88	120,75	60,38
2019	4082,88	102,75	51,38
2018	4760,00	77,50	38,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

Birim Fiyatlar



Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4507		Anma Debisi 15,0 M ³ /H, Dn 50 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.