

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1209 (167-709)

**Tanımı** Isı Gücü kW: 32,5 Isı Gücü kcal/h: 28.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 3.000, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45952,95	2269,76	1134,88
2025-Kasım	45351,66	2250,29	1125,15
2025-Ekim	44948,78	2194,35	1097,18
2025-Eylül	44138,99	2125,59	1062,80
2025-Ocak	36837,50	1837,50	918,75
2024	27317,50	1392,50	696,25
2023-2	20781,25	843,75	421,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14753,75	516,25	258,13
2022-3	8954,38	333,13	166,57
2022-2	8877,50	256,25	128,13
2022-1	5481,25	256,25	128,13
2021	3540,93	167,94	83,97
2020	3289,95	137,63	68,82
2019	2452,19	117,13	58,57
2018	1650,00	43,60	21,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceđi ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılabilecek bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılabilecek ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50'si kadar fiyat farkı verilir).

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1209		Isı Gücü KW 32,5 Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.