

## 25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4014 (165-914)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 800, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4074,24	412,28	206,14
2025-Kasım	4033,30	408,73	204,37
2025-Ekim	3920,76	398,58	199,29
2025-Eylül	3850,99	386,08	193,04
2025-Ocak	3366,25	333,75	166,88
2024	2779,00	252,75	126,38
2023-2	2349,38	153,13	76,57
2023-1	1663,13	94,38	47,19
2022-3	983,01	60,94	30,47
2022-2	968,95	46,88	23,44
2022-1	645,63	46,88	23,44
2021	417,74	30,74	15,37
2020	292,09	25,20	12,60
2019	259,73	21,44	10,72
2018	216,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4014		Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.