

## 35.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.105.1502 (724-102)</b>
<b>Tanımı</b>	63 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	621,96	265,20	132,60
2025-Kasım	615,44	262,93	131,47
2025-Ekim	601,39	256,39	128,20
2025-Eylül	589,49	248,35	124,18
2025-Ocak	505,19	214,69	107,35
2024	153,00	65,50	32,75
2023-2	112,00	34,30	17,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86,00	21,40	10,70
2022-3	54,50	13,80	6,90
2022-2	50,97	10,60	5,30
2022-1	36,40	10,60	5,30
2021	21,90	7,55	3,77
2020	21,90	7,55	3,78
2019	20,50	7,25	3,63
2018	16,30	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V'ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120 kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1502		63 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.