

## 35.110.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.5105 (715-515)

**Tanımı** 3x4.000 A'e kadar lcu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az lcu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	225678,44	5211,19	2605,60
2025-Kasım	223007,18	5166,48	2583,24
2025-Ekim	218240,13	5038,05	2519,03
2025-Eylül	215694,83	4880,18	2440,09
2025-Ocak	183738,75	4218,75	2109,38
2024	178200,00	15000,00	7500,00
2023-2	143500,00	15000,00	7500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	116400,00	9370,00	4685,00
2022-3	84120,00	6060,00	3030,00
2022-2	82716,00	4660,00	2330,00
2022-1	44050,00	4660,00	2330,00
2021	26540,00	4660,00	2330,00
2020	23200,00	4660,00	2330,00
2019	21820,00	4660,00	2330,00
2018	16390,00	3680,00	1840,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,  
aak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,  
400 V İřletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eřit olan,  
elektronik koruma rleli,  
elektrik panosuna sabit olacak řekilde monte edilen,  
aık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma ama akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma ama akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İřletme kısa devre kesme kapasitesi)  
Not: Tip testleri yapılmıř olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 35.110.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5105		3x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	7,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.