

25.290.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.290.1102

Tanımı Ø 100 / Ø150 mm Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Uzatması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar Tipi Yođuşmalı Kazan Baca Uzatması : Ölçü:m

TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden mamul, muflu geçme sistemli konantrik baca uzatma borusu. Asit ve ısıya dayanıklı sızdırmazlık contası, birleştirme kelepçesi, askı elemanları dahil, işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.290.1102		Ø 80 / Ø125 mm Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Uzatması (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,150000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.