

25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.290.1200

Tanımı Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Dirseği: Ölçü:Ad TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli akış yönünü değiştirmek için kullanılan, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden konsantrik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar Tipi Yođuşmalı Kazan Baca Dirseđi: Ölçü:Ad

TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli akış yönünü deđiştirmek için kullanılan, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemedен konsantrik baca dirseđi (45° veya 90°). Muflu geçme ađzı, sızdırmazlık contaları ve bağlantı kelepçesi dahil, işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.