

## 35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2503 (727-404)

**Tanımı** 2x4 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	132,46	69,49	34,75
2025-Kasım	130,88	68,89	34,45
2025-Ekim	126,94	67,18	33,59
2025-Eylül	123,49	65,06	32,53
2025-Ocak	106,30	56,25	28,13
2024	80,00	41,50	20,75
2023-2	55,00	21,80	10,90
2023-1	39,40	13,60	6,80
2022-3	33,30	8,75	4,38
2022-2	31,23	6,70	3,35
2022-1	18,20	6,70	3,35
2021	11,90	5,15	2,58
2020	9,35	5,15	2,58
2019	9,15	4,95	2,48
2018	6,80	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2503		2 x 4 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.