

35.150.2177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2177 (791-416)

Tanımı 3x185+95 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4897,88	223,13	111,57
2025-Kasım	4822,66	221,20	110,60
2025-Ekim	4651,56	215,71	107,86
2025-Eylül	4545,78	208,95	104,48
2025-Ocak	3895,83	180,63	90,32
2024	2900,00	148,00	74,00
2023-2	2470,00	77,50	38,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1930,00	48,30	24,15
2022-3	1820,00	31,20	15,60
2022-2	1812,60	24,00	12,00
2022-1	888,00	24,00	12,00
2021	498,00	18,40	9,20
2020	336,00	16,70	8,35
2019	341,00	16,00	8,00
2018	283,00	12,60	6,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.2177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2177		3x185+95 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,340000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.