

35.160.3334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3334 (794-304)

Tanımı Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	880,93	563,98	281,99
2025-Kasım	871,88	559,14	279,57
2025-Ekim	849,35	545,23	272,62
2025-Eylül	826,50	528,15	264,08
2025-Ocak	712,34	456,56	228,28
2024	306,00	149,00	74,50
2023-2	212,00	78,00	39,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	223,00	71,50	35,75
2022-3	197,00	46,20	23,10
2022-2	185,65	35,50	17,75
2022-1	157,00	35,50	17,75
2021	96,50	25,30	12,65
2020	68,00	20,70	10,35
2019	64,50	19,70	9,85
2018	52,50	15,50	7,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1530		3x1.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,790000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.