

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1564 (791-314)

Tanımı 4x10 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 416,18 | 101,14 | 50,57 |
| 2025-Kasım | 410,36 | 100,26 | 50,13 |
| 2025-Ekim | 396,70 | 97,76 | 48,88 |
| 2025-Eylül | 386,98 | 94,71 | 47,36 |
| 2025-Ocak | 332,25 | 81,88 | 40,94 |
| 2024 | 232,00 | 39,40 | 19,70 |
| 2023-2 | 188,00 | 20,70 | 10,35 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 144,00 | 12,90 | 6,45 |
| 2022-3 | 133,00 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-2 | 130,26 | 6,35 | 3,18 |
| 2022-1 | 67,00 | 6,35 | 3,18 |
| 2021 | 38,40 | 4,85 | 2,42 |
| 2020 | 28,80 | 4,85 | 2,43 |
| 2019 | 27,40 | 4,65 | 2,33 |
| 2018 | 21,80 | 3,65 | 1,83 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.1564 | | 4x10 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.