

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3106 (792-106)

Tanımı Paralel Avize Sortisi, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1416,26	1159,43	579,72
2025-Kasım	1403,25	1149,49	574,75
2025-Ekim	1368,01	1120,91	560,46
2025-Eylül	1328,38	1085,79	542,90
2025-Ocak	1146,69	938,63	469,32
2024	348,00	154,00	77,00
2023-2	207,00	81,00	40,50
2023-1	183,00	79,00	39,50
2022-3	137,00	51,00	25,50
2022-2	124,79	39,10	19,55
2022-1	101,00	39,10	19,55
2021	64,00	27,90	13,95
2020	46,90	22,80	11,40
2019	44,60	21,70	10,85
2018	36,20	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Halojen free alev yaymaz boru içerisinde linje hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm², TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduđu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretleme işiştirilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir).

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,930000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,450000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.