

35.160.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.3201 (792-201)
Tanımı	Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2708,16	2056,69	1028,35
2025-Kasım	2682,26	2039,03	1019,52
2025-Ekim	2612,73	1988,35	994,18
2025-Eylül	2538,08	1926,05	963,03
2025-Ocak	2189,71	1665,00	832,50
2024	848,00	468,00	234,00
2023-2	654,00	246,00	123,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	471,00	114,00	57,00
2022-3	330,00	73,50	36,75
2022-2	312,25	56,50	28,25
2022-1	242,00	56,50	28,25
2021	149,00	40,20	20,10
2020	105,00	32,90	16,45
2019	99,50	31,30	15,65
2018	81,50	24,70	12,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Güvenlik hatlı, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsten olmak üzere, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işareti iliştirilmiş halojen free alev yaymaz boru sortii fiyatına dâhildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Ölçü: Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır. Normal sortii ve avize sortisinde bir tek sortii normal sortii olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sortii normal vaeviyen sortisi, buna ağılı diğer sortiler paralel sortii kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sortii bir komütatör sortii, diğerleri paralel sortii kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sortii, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sortii tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sortii olarak ödenecektir. Armatür bedelleri için birim fiyat no. 35.170.0000'den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1101		Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesilat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesilat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,470000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,970000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.