

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1107 (791-106)

**Tanımı** 2x6 mm<sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 223,18       | 130,54        | 65,27           |
| 2025-Kasım  | 220,76       | 129,44        | 64,72           |
| 2025-Ekim   | 214,58       | 126,20        | 63,10           |
| 2025-Eylül  | 208,79       | 122,26        | 61,13           |
| 2025-Ocak   | 179,86       | 105,69        | 52,85           |
| 2024        | 93,00        | 34,40         | 17,20           |
| 2023-2      | 65,00        | 18,10         | 9,05            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 48,30        | 11,30         | 5,65            |
| 2022-3      | 38,50        | 7,25          | 3,63            |
| 2022-2      | 36,73        | 5,55          | 2,78            |
| 2022-1      | 22,40        | 5,55          | 2,78            |
| 2021        | 13,60        | 4,25          | 2,13            |
| 2020        | 9,70         | 3,45          | 1,73            |
| 2019        | 8,80         | 3,10          | 1,55            |
| 2018        | 8,15         | 2,45          | 1,23            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.150.1404 |                 | 1x6 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)             | m      | 2,000000 |
| 30.160.6201 |                 | 16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,190000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.