

35.150.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1133 (791-117)

Tanımı 3x6 mm² P.26, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesiati


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	337,89	192,31	96,16
2025-Kasım	334,25	190,66	95,33
2025-Ekim	325,03	185,93	92,97
2025-Eylül	316,35	180,10	90,05
2025-Ocak	272,51	155,69	77,85
2024	133,00	39,60	19,80
2023-2	93,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,50	13,00	6,50
2022-3	61,50	8,40	4,20
2022-2	59,31	6,45	3,23
2022-1	34,80	6,45	3,23
2021	20,70	4,95	2,48
2020	14,50	4,05	2,03
2019	13,10	3,65	1,83
2018	11,40	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1404		1x6 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolara (Rayici)	m	3,000000
30.160.6202		25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,280000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.