

35.150.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1134 (791-116)
Tanımı	3x10 mm2 P.26 / HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	448,59	214,70	107,35
2025-Kasım	443,41	212,86	106,43
2025-Ekim	430,49	207,58	103,79
2025-Eylül	419,25	201,06	100,53
2025-Ocak	360,84	173,81	86,91
2024	186,00	39,60	19,80
2023-2	139,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,00	13,00	6,50
2022-3	104,00	8,40	4,20
2022-2	101,11	6,45	3,23
2022-1	57,50	6,45	3,23
2021	33,10	4,95	2,48
2020	22,80	4,05	2,03
2019	20,70	3,65	1,83
2018	18,30	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1405		1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.160.6202		25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,310000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.